



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00243/21

Серия **RU** № **0337653**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр. 1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тантал-4» (ООО «Тантал-4»). Место нахождения и место осуществления деятельности: 141825, Россия, Московская область, город Дмитров, с. Орудьево, ул. Фабричная, строение 90. ОГРН: 1037739536592. Телефон: +7 495 660-37-87, +7 496225-82-39, +7 496225-82-43. Адрес электронной почты: akvest-98@inbox.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тантал-4» (ООО «Тантал-4»). Место нахождения и место осуществления деятельности: 141825, Россия, Московская область, город Дмитров, с. Орудьево, ул. Фабричная, строение 90.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: краска огнезащитная марки «Аквест-911» для стальных конструкций, изготовленная в соответствии с ТУ 2316-007-47363170-2008 «Огнебиозащитные составы серии «Аквест» с изм. № 2, инструкция по нанесению № 008-ОГ-2021 от 18.01.2021 г. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства № 2482/АА от 12.08.2021, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015. Протокол испытаний №2/К127 от 22.09.2021. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 с изм. 1 (п. 3.4, п. 6.1) «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». 5-я группа огнезащитной эффективности, при испытании на стальную колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) (приведенная толщина металла 3,4 мм) при толщине сухого слоя краски марки «Аквест-911» не менее 2,8 мм (расход 3,5 кг/м², установленный заявителем без учета технологических потерь), нанесенной на грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), толщиной не менее 0,05 мм. Хранение краски осуществляется при температуре от +5 °С до +30 °С. Срок хранения 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации покрытия не менее 10 лет в соответствии с Технической документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2021 **ПО** 29.09.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Марутаев Александр Вячеславович

(Ф.И.О.)