

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00361/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007958

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"
(ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"). Адрес места нахождения: 454081, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, улица Валдайская, дом 15в.
ОГРН: 1087447016722. Телефон (351)771-70-00, факс (351)771-70-27.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"
(ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"). Адрес места нахождения: 454081, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, улица Валдайская, дом 15в.
ОГРН: 1087447016722. Телефон (351)771-70-00, факс (351)771-70-27.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Элементы пола ЭП (на основе гипсоволокнистых листов, толщина 20,5±0,6 мм), выпускаемые по ТУ 5742-004-05800969-04 с изм. № 1, 2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034-2014 (ОКПД2):
23.62.10
код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:
код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа трудновоспламеняемые (В1), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7566/РС от 07.10.2020 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4323-АОП от 09.09.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

08.10.2020

по

07.10.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия