



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU. 31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/З.Н.01347

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕВРОКОНСТ».
Адрес: 143921, РОССИЯ, Московская область, Балашихинский район, деревня Дятловка,
владение 57А.
ОГРН: 1115001005261. Телефон: +74956639081, e-mail: chufistov4@rambler.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕВРОКОНСТ».
Адрес: 143921, РОССИЯ, Московская область, Балашихинский район, деревня Дятловка,
владение 57А.
ОГРН: 1115001005261. Телефон: +74956639081, e-mail: chufistov4@rambler.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,
ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-
33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/3
действительно до 01.08.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной)

Сэндвич-панели трехслойные на основе утеплителя из
пенополистирола, плотностью от 23 кг/м³ до 45 кг/м³, с
обкладками из поливинилхлоридного листа, толщиной
от 0,4 мм до 1,4 мм, плотностью от 1400 кг/м³ до 1500
кг/м³, общей толщиной от 6 мм до 60 мм, выпускаемые
по ТУ 5772-001-90139871-2011. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

22.21.10.130

код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие,
требованиям которых проводилась
сертификация)
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97;
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-
97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой
дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа
токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-002/12-2019 от 03.12.2019 г., ИЛ ООО
«Пожарная Сертификационная Компания», свидетельство о подтверждении компетентности
№ АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 действительно до 01.08.2021 г. Акт анализа состояния
производства № 89АПБ/10-2019 от 10.10.2019 г., проведенного ОС ООО «Пожарная
Сертификационная Компания», свидетельство о подтверждении компетентности №
АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.12.2019 по 02.12.2024

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.Н. Нуйкова

003410