

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01079/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Тепофол" (ООО "ТЕПОФОЛ").

Место нахождения: Московская обл., г. Кашира. Адрес юридического лица: 142902, Россия, Московская обл., г. Кашира, ул. Строительная, д. 15, литера А12, этаж 1, офис 9. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796682702. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7708536881. Телефон: 8(495)517-33-00, адрес электронной почты: info@tepofol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Тепофол" (ООО "ТЕПОФОЛ").

Место нахождения: Московская обл., г. Кашира. Адрес юридического лица: 142902, Россия, Московская обл., г. Кашира, ул. Строительная, д. 15, литера А12, этаж 1, офис 9. Адрес производственной площадки: 142902, Московская обл., г. Кашира, ул. Строительная, дом 15. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796682702. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7708536881.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780.

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Полиэтилен вспененный НПЭ Тепофол®, марки НПЭ Тепофол® (толщина - 1-40 мм, плотность - 20-26 кг/м³), выпускаемый по ТУ 2244-003-74621700-2011 с изм. 1-2. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.41

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 10095/РС от 11.09.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5423-АОП от 01.08.2023 ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа нормальногорючие (ГЗ); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (ВЗ); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (ДЗ), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (ТЗ).

Срок службы - неограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.09.2023 по 26.09.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Шитиков В.Ю.
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)