



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
от 16 июня 2016 года № 335

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. первого заместителя главного врача  
по организации деятельности учреждения

/И.В. Драй/



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.01.09.008. П. 3581 « 30 » 11 2016 года

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы**

**Заявитель:** ЗАО "АНТИСЕПТИК".

**Место нахождения:** 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 5, РФ.

**Основание для проведения экспертизы:** письмо вх. № 11804 от 03.10.2016 г., договор № Б6029539 от 03.10.2016 г.

**Объект экспертизы:** Антипирен для огнезащитной обработки древесины «ПП», производства ЗАО "АНТИСЕПТИК", 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 5, РФ. Код ТНВЭД ТС: 3824 90 700 0.

**Дата экспертизы:** 28.11.2016 г.

**Состав экспертных материалов:**

- технические условия ТУ 2494-002-23118566-95,
- извещения об изменении №№ 1, 2, 3, 4, 5 ТУ 2494-002-23118566-95,
- рецептура,
- технологический регламент на изготовление и нанесение,
- сертификат качества,
- этикетка,
- выписка из ЕГРЮЛ,
- акт отбора проб (образцов) от 04.10.2016 г.,

№ А- 0000097603

Продолжение: листов 2

с.№ А-0000097604  
по № А-0000097605

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

К экспертному заключению  
от 30.11.2016 г. № 78.01.09.008.П.3581

– протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 15367/1117 от 25.11.2016 г., № 15367/1453 от 13.10.2016 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 27.10.2016 г.).

**Вопросы, поставленные перед экспертом:** проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы антипирена для огнезащитной обработки древесины «ПП» на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 для целей оформления свидетельства о государственной регистрации.

**Установлено:**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза антипирена для огнезащитной обработки древесины «ПП» проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований.

Антипирен для огнезащитной обработки древесины «ПП» изготавливается ЗАО "АНТИСЕПТИК" по техническим условиям ТУ 2494-002-23118566-95 «АНТИПИРЕНА для огнезащитной обработки древесины и ткани МС, МС 1:1, ПП» с изменениями об изменении №№ 1, 2, 3, 4, 5.

**Гигиеническая характеристика:**

Антипирен «ПП» представляет собой смесь углекислого калия, ПАВ и воды. Класс опасности – 4-й (вещества малоопасные).

Не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действиями.

Раздражающее действие на кожные покровы при однократном воздействии - отсутствует, повторном - слабое, на слизистые оболочки глаз - слабое.

Кумулятивное действие - умеренное.

Летучие компоненты не вызывают раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

Уровень выделения химических веществ из древесины, обработанной и необработанной антипиреном в воздушную среду при насыщении 1,0 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>, однократном воздухообмене и температурах + 20 и + 40 град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,01 мг/м<sup>3</sup>; аммиака – не более 0,04 мг/м<sup>3</sup>.

Запах – не более 2 баллов.

**Область применения:** для поверхностной и глубокой огнезащитной пропитки древесины, материалов на основе древесины, конструкций и изделий из древесины; защиты деревянных строительных конструкций от возгорания и распространения огня в жилищном, промышленном и сельскохозяйственном строительстве.

**Необходимые условия использования, хранения:** предусмотрены в технической документации.

№ А- 0000097604

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

К экспертному заключению  
от 30.11.2016 г. № 78.01.09.008.П.3581

Транспортировка и хранение в соответствии с группой условий хранения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Транспортировка всеми видами крытого транспорта.

Хранение в закрытой маркированной таре: сухой смеси – в крытых неотапливаемых складских помещениях; раствора – в отапливаемых помещениях.

Гарантийный срок хранения сухого антипирена – не ограничен; гарантийный срок хранения раствора антипирена – 6 месяцев с даты изготовления; гарантийный срок службы огнезащитной обработки антипиреном – 1 год и более при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

При применении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания и проведение работ в проветриваемых помещениях или оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

**Информация, наносимая на этикетку:** наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения.

**Заключение:**

Антипирен для огнезащитной обработки древесины «ПП», изготавливаемый ЗАО "АНТИСЕПТИК" по ТУ 2494-002-23118566-95 с изменениями об изменении №№ 1, 2, 3, 4, 5, по санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим показателям соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Эксперт: заведующий отделом гигиены труда

Герасимова Л.Б.

№ А- 0000097605

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76