



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС PL.AM05.H05049

Срок действия с 13.08.2019 по 12.08.2022

№ 0430475

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ
Серийный выпуск.

Монтажные пены согласно приложению бланк № 0079704, № 0079705.

код ОК
20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Спецификация изготовителя

код ТН ВЭД
3214101001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Orion PU Sp.z o.o.». Адрес: ПОЛЬША, ul. Pieszyska 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland, телефон: +48-74-645-02-01.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Селена Восток». ОГРН: 5077746806033, ИНН: 7708638435, КПП: 775101001. Адрес: 108811, РОССИЯ, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4, стр.1, блок А этаж 8, телефон: +7(495)786-48-55.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/W-13/08/19 от 13.08.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0079704**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС PL.AM05.H05049

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
20.30.22	Монтажные пены: Tytan Professional 65 пена профессиональная, Tytan Professional 65 UNI пена профессиональная, Tytan Professional 65 пена профессиональная зимняя (-20С), Tytan Professional STD ЭРГО пена монтажная, Tytan Professional GUN пена профессиональная, Tytan Professional 65 UNI пена профессиональная зимняя, Tytan Professional LowEx 60 пена профессиональная, Tytan Professional ULTRA FAST 70 пена профессиональная, Hauser BASE пена полиуретановая всесезонная монтажная, Hauser 65 пена полиуретановая всесезонная профессиональная, Tytan Euro-Line STD пена монтажная, Tytan Professional профессиональная пистолетная пена В1 огнестойкая, Tytan Professional для окон и дверей пена профессиональная, Hauser PRO пена полиуретановая всесезонная профессиональная, Tytan Professional GUN пена профессиональная зимняя, Tytan Professional STD ЭРГО пена монтажная зимняя, Tytan Professional для окон и дверей пена монтажная, Tytan Professional LowEx 60 пена профессиональная зимняя, Tytan Professional STD ЭРГО пена монтажная, Hauser W&D пена полиуретановая всесезонная монтажная, Tytan Professional Lexy 20 пена монтажная всесезонная, Tytan Professional Lexy 60 Пена монтажная всесезонная, Tytan Professional для окон и дверей пена монтажная зимняя, Tytan Professional для окон и дверей пена профессиональная зимняя, Tytan Euro-Line	Спецификация изготовителя



Руководитель органа

В.И.У.
подпись
К.С.С.
подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Ю. Батюков
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0079705

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС PL.AM05.H05049

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	STD пена монтажная зимняя, Пена КМ монтажная бытовая всесезонная, Пена КМ 50 монтажная профессиональная летняя, Пена КМ 50 монтажная профессиональная зимняя, Пена КМ 65 монтажная профессиональная летняя, Пена КМ 65 монтажная профессиональная зимняя, Пена КМ В1 монтажная профессиональная огнестойкая, Tytan Euro-line 65 пена профессиональная, Tytan Euro-line 65 пена профессиональная зимняя, Tytan Euro-line GUN пена профессиональная, Tytan Euro-line GUN пена профессиональная зимняя, Tytan Euro-line В1 пена профессиональная, Tytan Professional 2K быстрая монтажная пена	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия
А.Ю. Батюков
инициалы, фамилия

**Испытательная лаборатория «ОРИОН»**

Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09 от 15.11.2018 года



М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/W-13/08/19 от 13.08.2019

Полное наименование продукции	Пена монтажная TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FAST 70 пена профессиональная
Идентификационный код образца	002/W-13/08/19
Предприятие – изготовитель, адрес	«Orion PU Sp.z o.o.». Адрес: ПОЛЬША, ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland
Наименование и адрес заказчика	ООО «Селена Восток». Адрес: 108811, РОССИЯ, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4, стр.1, блок А этаж 8
Основание для проведения испытаний	Заявка от 30.07.2019
Дата и время поступления образца в ИЛ	30.07.2019, 10час 30 мин
Дата проведения испытаний:	30.07.2019 - 13.08.2019
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	Спецификация изготовителя

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
Номинальный объем, мл	Спецификация изготовителя	870	870
Выход (свободное пенообразование), л	Спецификация изготовителя	70-77	75
Выход в зазоре, л	Спецификация изготовителя	38-45	40
Увеличение объема пены (вторичное расширение), %	Спецификация изготовителя	30-50	40
Время образования нелипнувшей пленки, мин	Спецификация изготовителя	≤3	2,5
Время полного отверждения, ч	Спецификация изготовителя	≤1,5	1,2
Предварительное время обработки, мин	Спецификация изготовителя	≤10	9

**Испытательная лаборатория «ОРИОН»**

Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09 от 15.11.2018 года

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
Время роста пены, мин	Спецификация изготовителя	≤ 6	5
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)	Спецификация изготовителя	0,036	0,036
Стабильность размеров, %	Спецификация изготовителя	≤ 2	1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Примечание:

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Испытатель

А.В. Чижов