

000013

Общество с ограниченной ответственностью «ПожКонтроль»

Система добровольной сертификации

«Пожарный Контроль»

рег. № РОСС RU.31702.04ПОЖ0

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ССПК.04ПОЖ0.CN.OC001.H.00025**ЗАЯВИТЕЛЬ**(наименование и
местонахождение
заявителя)Общество с ограниченной ответственностью «СтройХим Импорт энд Экспорт»
(ООО «СтройХим Импорт энд Экспорт»).Адрес: 656037. г. Барнаул, пр. Ленина, дом 154а, Литер Б, оф. 220.
ОГРН 1145476044108, телефон: +7(3852)50-16-17.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

«Dongning Fushun Trade Co.Ltd.»

Адрес: Heilongjiang province, Dongning xian, Dongning town Xingfu road, 14,
China, Китай. Телефон 0470-6233619, факс 0470-6233619.

E-mail: dnfushun@hotmail.com.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**Общество с ограниченной ответственностью «НОТИФИКАТ», адрес: 443080,
Самарская область, г. Самара, проспект Карла Маркса, дом 201Б, ком. № 23,
ОГРН 1176313030013, телефон: +7 (846)300-42-75, e-mail: info@notifikat.su,
свидетельство № ССПК.04ПОЖ0.RU.OC001 до 27.06.2021 г.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)Стекломагнийевый лист, толщиной от 4 мм до 20 мм, шириной от 1200 мм
до 1220 мм, длиной от 2440 мм до 2500 мм, т.м. «MAGELAN»,
выпускаемый по технической документации производителя.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.65.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД: 6808

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 29.07.2017)
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
таблица 3, класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на
горючесть» раздел 6. Метод 1. Группа горючести – НГ (негорючие).**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протокол испытаний № 6-191018/НТ от 19.10.2018 г.,
Испытательная лаборатория ООО «НОТИФИКАТ», свидетельство
о подтверждении компетентности № ССПК.04ПОЖ0.RU.ИЛ001
до 02.07.2021 г.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**Техническая документация завода-изготовителя; ТУ 5710-001-60765560-2015;
сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р
ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МХХ1.04СМД0.CN.OC001.RU.00143 от
17.10.2018 г., выданный Органом по сертификации систем менеджмента ООО
«ИСК». Свидетельство № МХХ1.04СМД0.RU.OC001 до 05.10.2020 г.**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 22.10.2018 г. по 21.10.2023 г.Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)
Хохлов А.Н.

(ФИО)

Эксперт (эксперты)

(подпись)
Иголкин А.А.

(ФИО)



*Недопустима подмена обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией (Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ)