



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР009.Н.00171
(номер сертификата соответствия)

001312
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГК СДМ» (ООО "ГК СДМ"), ОГРН: 5137746004820.
Юридический адрес: 107497, Москва г, Иркутская ул, дом № 17, строение 3, офис 12, РОССИЯ.
Фактический адрес: 107497, Москва г, Иркутская ул, дом № 17, строение 3, офис 12, РОССИЯ,
телефон: +7 (495) 510-49-44, адрес электронной почты: info@sdmopt.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГК СДМ» (ООО "ГК СДМ"), ОГРН: 5137746004820.
Юридический адрес: 107497, Москва г, Иркутская ул, дом № 17, строение 3, офис 12, РОССИЯ.
Фактический адрес: 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, с. Белый Раст, строение 163А,
РОССИЯ, телефон: +7 (495) 510-49-44, адрес электронной почты: info@sdmopt.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория
Стандартов" (ОС ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г. Москва, Волгоградский
пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А, тел. (495)-150-95-38, факс (495)-150-95-38,
ОГРН 1187746994984, Свидетельство № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Покрытие настенное: флизелиновый холст (ремонтный флизелин, малярный флизелин),
поверхностной плотностью от 65 г/м2 до 150 г/м2, толщиной от 0,13 мм до 0,26 мм, марок
SD-Glass Флизелин, SD Flizpaper Professional, SD Flizpaper EURO, GALAXY-PRO
Flizpaper, GM GlassMaster Флизелин, выпускаемый по ТУ 5462-007-18912010-2017.

Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
17.24.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, Раздел 7, метод II, ГОСТ 30402-
96, ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, ГОСТ 12.1.044-89
п.4.20 (см. приложение - бланк №000701).

код ТН ВЭД ЕАЭС
4814 20 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ПИ2022/12-12/2-ЛС от 12.12.2022 г. ИЛ ООО "Лаборатория
Стандартов", свидетельство ЦОТК ИДВО.RU.ИЛ.ПР009 от 24.06.2022 г, 109443, г.
Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции
№ 273 от 24.11.2022 г. ОС ООО "Лаборатория Стандартов" (Свидетельство
№ ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2022 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.12.2022 г. по 11.12.2025 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Солодских

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР009.Н.00171
(номер сертификата соответствия)

000701
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 Раздел 7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – чрезвычайно опасные (Т4)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Солодских

Ю.А. Зуева